


# Vedlegg 20

Kontroll av etasjehøyde

# Etasjehøyde



Etagjehøyde:

2930 mm (Total høyde per etasje)

CLT (etasjeskiller) = 300 mm

Over CLT = 140 mm

Under CLT = 82,5 mm

Da får vi den reelle etasjehøyden på:

$$2930 \text{ mm} - 300 \text{ mm} - 140 \text{ mm} - 82,5 \text{ mm} = \underline{2407,5 \text{ mm}}$$

Krav i fra TEK 17 § 12-7 sier at romhøyde må være minimum 2,40 m.

$$2407,5 \text{ mm} > 2400 \text{ mm} \Rightarrow \underline{\text{OK!}}$$

