

MILJØFYRTÅRNPROSJEKTET
KARTLEGGING AV ENERGIBRUK OG ENØK - SJEKKLISTE

BEDRIFT: Adressa Trykk AS UTFYLT Leif Åge Haugrønning

BRANSJE: Trykkeri DATO: 03.10.08

SJEKKPUNKT	VURDERING / RESULTAT	
	AKTUELT TILTAK	ER OPPFYLT / IKKE AKTUELT
1. Senking/styring av innnetemperatur (19 - 21 °C)		OK
2. Tidsstyring av: (Natte- og helgesenking)		OK
· Ventilasjon		
· Oppvarming / kjøling		OK
· Belysning		OK
3. Varmegjenvinner på ventilasjonsanlegg	Se Tiltak	OK
· Lufterutiner		
4. Serviceavtale/rutine for kontroll av ventilasjonsanlegg og bytte av filtre		Ok
5. Drift og kontroll av eventuell oljekjel		Ikke akt
6. Bygningsmessige forbedringer som:		Ok
· Tetningslister		
· Utskifting av vinduer		OK
· Etterisolering	Se tiltak	OK
7. Belysning:		
· Lavenergi pærer / rør		OK
· Lavenergi armatur		OK
· Fotocelle utvendig lys		OK
8. Solavskjerming		OK
9. Varmtvannsbereder, 70 °C		Ok
10. Valg av energieffektivt utstyr ved utskifting		Ok
11. Rutiner for å slå av belysning, maskiner, PC'er ol. etter arbeid. Er rutinene kjent og brukt?	Delvis SICURITAS	Ok
12. Energioppfølgingssystem	Se tiltak	
13. Energiansvarlig:		
· Har faglig bakgrunn		Ok
· Trenger Enøk-kurs		Ok
A. Årlig gjennomsnittlig energiforbruk 2 siste år : kWh 7085090		
B. Totalt oppvarmet areal (>15 °C) : m2 10 487		
C. Spesifikt energibruk A:B : kWh/m ² ·år 675		
KOMMENTARER, SPESIELLE FORHOLD:		
Døgkontuerlig drift (sammenlingbar energimessig med sykehus)		
Store åpne arealer		
TILTAK SOM ER AKTUELLE Å GJENNOMFØRE:		
Etterisolering av store papirlager 2008		
2 nye ventilasjonsanlegg (bytt ut 5 gamle) 5 mill besparelse 0,9mill pr år (dekker AT og Adresseavisen)		
Installere energi og vannoppfølgingsystem på SD anlegg		
Stopp av befruktning når presssa ikke går (forsøk nov-des 2008)		