


<b>FDV-INSTRUKS</b> <b>A.nr.:</b>	<b>Flatåshallen</b>	
<b>16.8.18</b> <b>Rev.: 1</b>	<b>Funksjonsbeskrivelse 320.004-5</b>	

**Blad:**  
1 av 1

## **320.004-5                    Oppvarming fotballhall.**

Oppvarming av fotballhall skjer via aerotempere system 320.004LB001 og 320.005LB001.

### **STYRING**

#### **320.004LB001**

AEROTEMPER har venderfunksjon på settpunkt temperatur i software.

Driftsvalg gjøres av drifter fra SD.

Reguleringsventil **SB601** åpner når settpunkt for temperatur RT601 er underskredet.

Settpunkt justeres fra SD anlegg.

Aerotemper **LB001** starter når temperatur **RT601** har sunket under settpunkt for temperatur.

Settpunkt justeres fra SD anlegg.

#### **320.005LB001**

AEROTEMPER har venderfunksjon på settpunkt temperatur i software.

Driftsvalg gjøres av drifter fra SD.

Reguleringsventil **SB601** åpner når settpunkt for temperatur RT601 er underskredet.

Settpunkt justeres fra SD anlegg.

Aerotemper **LB001** starter når temperatur **RT601** har sunket under settpunkt for temperatur.

Settpunkt justeres fra SD anlegg.

### **MELDING**

#### **320.004RT601**

TEMPERATURGIVER. Temperaturalarm ved avvik fra innstilte alarmgrenser. Alarmgrenser Høy og Lav stilles fra SD anlegg.

#### **320.005RT601**

TEMPERATURGIVER. Temperaturalarm ved avvik fra innstilte alarmgrenser. Alarmgrenser Høy og Lav stilles fra SD anlegg.