




Kontrollseddel

	Ingvald Ystgaards vei 1 7047 TRONDHEIM Tlf. 73821060 firma@tep.no	Prosjektering/bygging av el. styretavler for ventilasjon, varme, kjøling, vann og avløp etc. Gravering av plast merkeskilt for alle anlegg.
---	--	---

Funksjonstestet av: B.Refseth	Dato for testing: 21.08.2018	Montert av: E.Holm	Vårt ordrenummer: 1808.2053
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Merking av rekkeklemmelister		
X1: 400V/230V	X2: 230V	X3-X5: 24V

Fargekoder for ledninger
<i>Styrestrom</i>

230V – L1	Sort 1,5 mm2		400V – L1	Sort 1,5 mm2
230V – L2	Brun 1,5 mm2		400V - N	Blå 1,5 mm2

+24VDC	Hvit 0,75 mm2		-24VDC	Sort 0,75 mm2
24VAC (G0)	Grå 0,75 mm2		24VAC (G)	Rød 0,75 mm2
Øvrig svakstrøm	Grå 0,75 mm2			
Ekstern styrestrom (blir ikke spenningsløs med hovedbryter): Orange				

<i>Hovedstrøm tverrsnitt < 4 mm2</i>

230V – L1	Sort		400V – L1	Sort
230V – L2	Brun		400V – L2	Brun
230V – L3	Hvit		400V – L3	Hvit
			400V – N	Blå
Ved høyere tverrsnitt på hovedstrøm enn 2,5 mm2 er fasene L1-L3 = Sort N = Blå				

<u><i>Vedlikehold</i></u>
Visuelt ettersyn årlig. Ettertrekking av alle koblingspunkter etter 90 dager, deretter hvert 3. år. Rengjør om nødvendig.
Alt vedlikehold kreves dokumentert av fagkompetente ved eventuelle garantikrav.