



## Systemoversikt Innregulering

## GK Inneklima AS

<b>Prosjektnavn:</b>	Flatåshallen	Flerbrukshall
<b>Prosjektnummer:</b>	10017037	
<b>Prosjektleder:</b>	Trond B. Larsen	
<b>Systemnr.</b>	360.001	
<b>Dato:</b>	04.10.18	
<b>Utført av:</b>	Torbjørn Sorkstad	
<b>Måleinstrument benyttet:</b>	Swema 3000md	
<b>Prosjektert Luftmengde Tilluft:</b>	15000 m3/h	
<b>Målt Luftmengde Tilluft:</b>	15123 m3/h	Avvik: 0 %
<b>Prosjektert Luftmengde Avtrekk:</b>	15000 m3/h	
<b>Målt Luftmengde Avtrekk:</b>	15015 m3/h	Avvik: 0 %

