



Systemoversikt Innregulering

GK Inneklima AS

Prosjektnavn:	Flatåshallen		
Prosjektnummer:	10017037		
Prosjektleder:	Trond B. Larsen		
Systemnr.	360.003		
Dato:	04.10.18		
Utført av:	Torbjørn Sorkstad		
Måleinstrument benyttet:	Swema 3000md		
Prosjektert Luftmengde Tilluft:	19000 m3/h		
Målt Luftmengde Tilluft:	19020 m3/h	Avvik:	0 %
Prosjektert Luftmengde Avtrekk:	19000 m3/h		
Målt Luftmengde Avtrekk:	19300 m3/h	Avvik:	1 %

