Beregning av magasinvolum

OMRÅDE 2:

Varighet	Intensitet	Areal	Avrenningskoeffisient	Regnvolum	Vannføring	Utløpsvolum	Nødvendig magasinvolum
tr	I	A	Φ	Vinn	Q	Vut	Vmag
min	l/(s*ha)	m2		m3	l/s	m3	m3
1	398,2	6,186	0,6	88,678	92,8	5,568	83,110
2	347,2	6,186	0,6	154,640	92,8	11,136	143,504
3	314,8	6,186	0,6	210,314	92,8	16,704	193,610
5	256,8	6,186	0,6	285,942	92,8	27,840	258,102
10	176,6	6,186	0,6	393,281	92,8	55,680	337,601
15	139,6	6,186	0,6	466,325	92,8	83,520	382,805
20	113,8	6,186	0,6	506,856	92,8	111,360	395,496
30	85,8	6,186	0,6	573,220	92,8	167,040	406,180
45	64,2	6,186	0,6	643,369	92,8	250,560	392,809
60	51,6	6,186	0,6	689,467	92,8	334,080	355,387
90	38,2	6,186	0,6	765,629	92,8	501,120	264,509
120	32	6,186	0,6	855,153	92,8	668,160	186,993
180	25,6	6,186	0,6	1026,183	92,8	1002,240	23,943
360	18,4	6,186	0,6	1475,138	92,8	2004,480	Negativt
720	12,2	6,186	0,6	1956,162	92,8	4008,960	Negativt
1440	8,2	6,186	0,6	2629,594	92,8	8017,920	Negativt