

Sykkylven energi AS  
Haugsetvegen 33  
6230 Sykkylven  
Ved: Halvard Hjorthol

**Fylkesveg 71, bru nr. 15-1682 Sykkylvsbrua  
Tillatelse til legging av kabel**

Vi viser til Deres brev av .....

Statens vegvesen Region midt gir tillatelse til legging av ny 24kV kabel over bru nr. 15-1682 Sykkylvsbrua på følgende betingelser:

- Installasjonseier har ansvar for vedlikehold av den nye installasjonen og tilhørende komponenter.
- Ved vedlikeholdsarbeider på brua har installasjonseier plikt å flytte på installasjonen om den hindrer utførelse av vedlikeholdsarbeidene, uten kostnad for brueier.
- Materialer som benyttes til fester eller lignende skal være varmgalvanisert eller rustfritt stål og monteres etter anvisning fra brueier.
- Om kablene medfører forstyrrelser i våre tilstandskontroller ved målinger av elektrokjemisk potensial i armering, kan det bli nødvendig å stenge av kabelen i enkelte måleperioder etter nærmere avtale.
- Brua blir rutinemessig spylt med ultra-høytrykksspyler for fjerning av klorider. De valgte materialene må tåle påkjenning fra vårt rengjøringsutstyr.
- Kablene må trekkes innvendig gjennom brukasse
- Eventuell boring gjennom betongkonstruksjonen for trekking av kabler er kun tillatt etter nærmere anvisninger.
- Installasjonseier skal fjerne kabelen fra brua uten kostnader for brueieren når brua blir revet.
- Denne tillatelsen gjelder bare for brukonstruksjonen.

Bru- og ferjekaiseksjonen

.....  
Avdelingsingeniør