


KOMMENTARER

- Ved vindutsatt plassering av boligen kan det være behov for mer avstivning i hjørnet. Må avklares med RIB
- Viktig at dampsperrer overlapper og klemmes mot lekt for å sikre kontinuerlig sjikt
- Kan være behov for inntrekking av vinduer for å hindre kuldebro. Må kontrolleres og tegnes egen detalj.
- Opprinnelig kledning skiftes til svanmerket kledning, se vedlegg til poengkravet P19. Eventuelt kan ubehandlet trevirke brukes.
- Konveksjonssperre legges mellom isolasjonslagene for å redusere risikoen for fuktskader



Prosjekt: Dråpen	
Ansvarlig tegner: Pernille Skrettingland	Dato: 03.05.2023
Tegning: 4.2.2. Detalj hjørne etter tiltak	Målestokk: 1:5
	Bachelorgruppe: 2023 - 31