

Sendes herr vegsjefen i Nord-Trøndelag
fylke til underretning.
VEGDIREKTORATET, 9/8 19 66

Kunstst.

Contrôle et Inspection (CIPM)

Albert HAMES, Ing. dipl.

Téléphone 520 79

Adresse télégraphique: CIPM Eschalzette

Banque Générale compte No 163 91

ESCH-SUR-ALZETTE, le
(Luxembourg)
27, rue Emile Mayrisch

3. 8. 1966.

Abnahmebericht No. 3176.

für : Statens Vegvesen, Vegdirektoren
Schwensens GT.3-5, O S L O / Norwegen.

Lieferwerk : " HADIR " - Differdingen / Luxemburg.

Besteller : Firma Johan VINJE A/S, Trondheim.

Abn.Auftrag : Bru KMS vom 7.Juni 1966.

Bestell-No. : 5.255/66-D - S.B.3373 - Werks No.7489/66

Gegenstand : Gebogene Balken HE 900 A für Hammervath Brücke.

Bedingungen : A 52 NBN 152.11 - Schmelzungsweise Abnahme.
Längentoleranz: + 100 mm

A. A b n a h m e:

3 Stück Balken HE 900 B à 20.300 m = 17,7 To.

Die Balken sind in der Stegebene gebogen mit Pfeil von 30 mm.

Die Träger wurden auf Oberflächenbeschaffenheit, Profil, Länge & Biegung kontrolliert und für gut befunden. Die Längen sind mit Plus 60/85mm geschnitten. Die Balken sind sauber an den Enden verputzt. Das Material entspricht den gestellten Bedingungen. Neben der Charge No. tragen die geprüften Stäbe den Stempel



B. Prüfergebnisse:

Charge No.	Abmessungen d. Proben mm	Querschnitt mm ²	Streckgrenze kg/mm ²	Festigkeit kg/mm ²	Dehnung 5D %	Biegeprobe 180°
13083	25.0x34.5	862	35.1	52.2	33.0	GUT

C. Prüfergebnisse:

C%	Mn%	P%	S%	Si%
0.17	1.16	0.034	0.025	0.32

Der Abnahme-Ingenieur;

St