


Vedlegg 4 Grøftetverrsnitt



SP=PE100 PN16 SDR11 DN63/51,4
PREISOLERT MED VARMEKABEL
OG TREKKRØR PE100 PN6,3
SDR26 DN125/115,4

Grøftetverrsnitt

Bacheloroppgave NTNU 2021
Breivika Havn

Tegnet av
T.P. og K.G.

Målestokk	Dato	Tegnings nr.
1:10	20.05.21	4