



TABELL			
Pos.	Ant.	Beskrivelse	Dim./Type
1	1	El.skap	Veggmontert BxDxH: 1200x300x1200
2	1	Frekvensomformer	BxDxH: 200x344x580 Type PS 220
3	1	Servant og varmtvannsbereder	Näsi rustfri, 3.5 Kw Clage gjennomstrømningsvarmer m/blandebatteri
4	1	Spyleslange	Spyleslange 3/4" med strålespiss med kulekik
5	1	Avtrekksvifte	Thermex 110?
6	1	Innblåsningsvifte	Ø110?
7	1	Varmeovn	1000 W Frico varmeovn IP 54
8	1	Skriveklaff	Rustfri
9	1	Tilbakeslag rentvann	Klasse 5, Botorp EN1717
10	1	Vanninntak	Ø32 PRK
11	1	Kullfilter	Miljøteknologi , kullfilter , luktfjeringsutstyr MT 200 W
12	0	Løfteanordning	500kg Helm travers, lengde inn i rom 3,5[m]
13	0		Opplegg for el-talje på vegg
14	0		Inspeksjonluke i tak for løfteutstyr

OBS
Maks bredde for transport er 2990mm inkl takrenner og vindskier uten at det er krav om følgebil

KLEDNING	Liggende kledning m/ 2 strøk hvit beis
TAKTYPE	Stål Plater på tak.(Taket skal tekkes med båndtekkning av zink.)
TAKVINKEL	34 gr.
TAKFARGE	Zink
INNV. KLEDNING	Elitex baderomsplater innvendig
UTV.SVILL DIM.	2,4 x 4,0 [m]
ISOLASJON TAK	100[mm]
ISOLASJON VEGG	100[mm]
DØR DIM.	90x 210 [cm]
DØR MAT./FARGE	Aluminiumsdør natureloksert med låskasse og låsesylinder
TAKRENNE TYPE/FARGE	Det skal leveres takrenner og nedløpsrør i rustfritt
SKILLEVEGG DIM.	
VINDU I SKILLEVEGG	
VINDU	-
KL DØR FOR UTLØPSRØR	18:00

Beskrivelse		Tegnet av	Tegnet dato
OVERBYGG		ES	27.04.2023
PS Nr.		Rev. av	Revisjonsdato
ÅLESUND KOMMUNE PS LØVIK			12.05.2023
		Skala	Revisjonsnr.
		1 : 50	2
		Tgn. nr.	
		Utkast-O	
		Ref.	