



TABELL			
Pos.	Ant.	Beskrivelse	Dim./Type
1	0	PS-Kodenøkkel	TPSO 1600/4,0-150/80/125/D/VOT/SS/2,4X4
2	2	Pumpe	NT 3135 SH
3	1	Sump	TOP 150 Sump
4	1	Tankskall	Ø 1600, GUP
5	1	Topplekk	2,4 x4,0[m], GUP, flat-type
6	1	Luke	Lukeramme 600x600 [mm] GUP, Sikkerhetsrist 316, Luke GUP
7	2	Opplagring pumpe	Pumpefundament 316
8	2	Sugerør	DN150, 3[mm], SS316
9	1	Samlestokk	Y-samlestokk /f.renseplugg DN80/100
10	1	Utløpsrør	DN 100
11	2	Tilbakeslagsventil trykrør	DN100, kule, AVK
12	2	Avstengning trykrør	DN100, sluseventil m/ratt, AVK
13	2	Opplegg for vakuum på trykrør	1", kulekik m/AVS 24[V], 12 [Nm]
14	1	Mengdemåler	DN100, Magflux
15	1	Drenering samlestokk	1", kulekik m/slangenippel. Føres under toppdekk m/PE slange
16	1	Lufting samlestokk	1", kulekik m/slangenippel. Føres under toppdekk m/PE slange
17	1	Opplegg for manometer på samlestokk	1/2", kulekik
18	1	Renneplugginnføring	DN100, Blinflens m/1" kulekik, AVK
19	1	Vakuumpumpe	Jets Edge S01D
20	1	Innløp	DN200, GUP flensemuffe. Skyvespjeldsventil m/spindelforlenger til under toppdekk, AVK + skumskjerm
21	1	Overløp	Ø200, PVC- muffe
22	1	Veggvasker	Enkel 1" Rundspylerdyse, opplegg utføres med slange
23	1	Nivåmåler	Varerør og vippeoppheng
24	4	Forankring	FORANKRINGSJERN, stag og bøyler, 1600, forsterket
+	1	Belysning	Led Nova 30[W]
+	0	Jording	Copperweld m/kveil for innstøpning
+	0	Bolter-/Flenser-/Rørkvalitet	SS316/Pressede rustfri/ 316 2[mm]
+	0	Isolasjon	1000 [mm] Samt utstikkende del av TD
+	0	Løfteører	M24, kl 03 og 09.

<div><div>xylem</div><div>Let's Solve Water</div></div>	Beskrivelse	PUMPESTASJON DELER		Tegnet av	ES	Tegnet dato	27.04.2023
	PS Nr.	ÅLESUND KOMMUNE PS LØVIK		Rev. av		Revisjonsdato	12.05.2023
	<div><div>DT</div><div>DRIFTSTEKNIKK</div><div>Industrier AS</div></div>		Skala	1 : 35	Revisjonsnr.	2	
			Tgn. nr.			Utkast-2	
			Ref.				
Denne tegningen er vår eiendom og må ikke forevises eller på annen måte benyttes i strid med våre interesser							