

Regnbed sone 1

Sone 1			
Areal plen	1 500,00	m2	
Av.koeff	0,1	-	
Takarealer	411,3	m2	
Av.koeff	0,90	-	
midl	0,27		
total	1 911,30		
Ha	0,19		
Hmaks	0,25	m	
Kh	0,1000	cm/t	0,0017 m/t
tr	1/12	min	
sek/min	60,00		

SONE 1																
	Varigheter (minutter)															
	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	15,0	20,0	30,0	45,0	60,0	90,0	120,0	180,0	360,0	720,0	1440,0
2	1,6	2,8	3,7	5,2	7,6	9,3	10,4	12,0	13,6	14,8	17,1	18,3	20,8	26,8	33,6	41,5
2 år med 50% Kp (mm)	2,4	4,2	5,6	7,8	11,4	14,0	15,6	18,0	20,4	22,2	25,7	27,5	31,2	40,2	50,4	62,3
Volum inn regn.bd (m3)	1,2	2,2	2,9	4,0	5,9	7,2	8,1	9,3	10,5	11,5	13,2	14,2	16,1	20,7	26,0	32,1
A.regnbed (m2)	4,9	8,6	11,2	15,6	22,0	26,1	28,3	30,9	32,2	32,5	32,8	31,2	29,0	24,1	17,6	11,9

A.regnbed (m2)	32,80	Vrb.maks	15,58													
Vinfiltrasjon	3,35	0,11	0,17	0,28	0,56	0,84	1,12	1,67	2,51	3,35	5,02	6,69	10,04	20,07	40,15	80,29
Voverflate	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vinf+over	11,55	8,31	8,37	8,48	8,76	9,04	9,32	9,87	10,71	11,55	13,22	14,89	18,24	28,27	48,35	88,49
Vrb.maks	2,34	4,06	5,33	7,40	10,47	12,41	13,46	14,66	15,32	15,46	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60

Varigheter (minutter)																
Gjentaksintervall (år)	1	2	3	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	360	720	1440
50	3,30	6,20	8,50	12,00	18,10	21,30	23,00	26,70	29,40	32,90	41,90	44,50	50,00	59,90	72,70	86,20
50 år med 50% Kp (mm)	4,95	9,30	12,75	18,00	27,15	31,95	34,50	40,05	44,10	49,35	62,85	66,75	75,00	89,85	109,05	129,30
Vinn	2,55	4,80	6,58	9,29	14,01	16,49	17,80	20,67	22,76	25,47	32,43	34,45	38,70	46,37	56,28	66,73
dV	0,22	0,74	1,25	1,89	3,54	4,08	4,34	6,01	7,44	10,01	16,83	18,85	23,10	30,77	40,68	51,13