

Blueproof sone 2

| | | | | |
|-------------|------|-----|--------|-----|
| Tak 4 | 137 | m2 | 0,0137 | ha |
| Av.koeff | 0,90 | - | | |
| Antall sluk | 1 | stk | 0,3 | l/s |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 | 180,0 | 360,0 | 720,0 | 1440,0 |
| 50 år uten klimapåslag | 549,6 | 513,5 | 474,4 | 401,4 | 301,7 | 237,2 | 192 | 148,3 | 108,9 | 91,3 | 77,7 | 61,8 | 46,3 | 27,7 | 16,8 | 10 |
| 50 år med 50% Kp (l/s*ha) | 824,4 | 770,3 | 711,6 | 602,1 | 452,6 | 355,8 | 288,0 | 222,5 | 163,4 | 137,0 | 116,6 | 92,7 | 69,5 | 41,6 | 25,2 | 15,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Mengde regn tak 1 (l/s) | 609,89 | 1139,66 | 1579,33 | 2227,17 | 3347,96 | 3948,31 | 4261,25 | 4937,06 | 5438,08 | 6078,94 | 7760,13 | 8229,54 | 9248,24 | 11065,93 | 13422,93 | 15979,68 |
| Mengde regn tak 4 (m3/s) | 0,61 | 1,14 | 1,58 | 2,23 | 3,35 | 3,95 | 4,26 | 4,94 | 5,44 | 6,08 | 7,76 | 8,23 | 9,25 | 11,07 | 13,42 | 15,98 |
| Totalt uslipp tak 1 (l/s) | 18,00 | 36,00 | 54,00 | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 540,00 | 810,00 | 1080,00 | 1620,00 | 2160,00 | 3240,00 | 6480,00 | 12960,00 | 25920,00 |
| Totalt uslipp tak 4 (m3/s) | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 3,24 | 6,48 | 12,96 | 25,92 |
| Total mengde på tak 4 (m3) | 0,59 | 1,10 | 1,53 | 2,14 | 3,17 | 3,68 | 3,90 | 4,40 | 4,63 | 5,00 | 6,14 | 6,07 | 6,01 | 4,59 | 0,46 | 0,00 |
| Total høyde tak (mm) | 4,32 | 8,06 | 11,13 | 15,60 | 23,12 | 26,85 | 28,48 | 32,10 | 33,78 | 36,49 | 44,82 | 44,30 | 43,86 | 33,47 | 3,38 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|-------|----------------|------|-----|
| Tak 5 | 205,5 | m ² | 0,02 | ha |
| Av.koeff | 0,90 | - | | |
| Antall sluk | 1 | stk | 0,3 | l/s |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 90,0 | 120,0 | 180,0 | 360,0 | 720,0 | 1440,0 |
| 50 år uten klimapåslag | 549,6 | 513,5 | 474,4 | 401,4 | 301,7 | 237,2 | 192 | 148,3 | 108,9 | 91,3 | 77,7 | 61,8 | 46,3 | 27,7 | 16,8 | 10 |
| 50 år med 50% Kp (l/s*ha) | 824,4 | 770,3 | 711,6 | 602,1 | 452,6 | 355,8 | 288,0 | 222,5 | 163,4 | 137,0 | 116,6 | 92,7 | 69,5 | 41,6 | 25,2 | 15,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mengde regn tak 1 (l/s) | 914,8 | 1709,5 | 2369,0 | 3340,8 | 5021,9 | 5922,5 | 6391,9 | 7405,6 | 8157,1 | 9118,4 | 11640,2 | 12344,3 | 13872,4 | 16598,9 | 20134,4 | 23969,5 |
| Totalt utslipp tak (l/s) | 18,0 | 36,0 | 54,0 | 90,0 | 180,0 | 270,0 | 360,0 | 540,0 | 810,0 | 1080,0 | 1620,0 | 2160,0 | 3240,0 | 6480,0 | 12960,0 | 25920,0 |
| Totalt utslipp tak (m3/s) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 6,5 | 13,0 | 25,9 |
| Total mengde på tak (m3) | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 6,9 | 7,3 | 8,0 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 10,1 | 7,2 | 0,0 |
| Total høyde tak (mm) | 4,4 | 8,1 | 11,3 | 15,8 | 23,6 | 27,5 | 29,4 | 33,4 | 35,8 | 39,1 | 48,8 | 49,6 | 51,7 | 49,2 | 34,9 | 0,0 |